

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комиссии

« » 20 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 14000029

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (*вид*) объекта Образование
1.2. Адрес объекта Котовский, г. КОТОВО, ул. МИРА, д. 58
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 961,2 кв.м.
- часть здания этажей (или на этаже), кв.м.
1.4. Год постройки здания 1974, последнего капитального ремонта 2000
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* 2014,
капитального

Сведения об ОСИ, расположенном на объекте:

- 1.6. Название организации (*учреждения*), (*полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование*) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1 г. Котово, Волгоградской области, МДОУ детский сад №1
1.7. Юридический адрес организации (*учреждения*) Котовский, г. КОТОВО, ул. МИРА, д. 58
1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*) оперативное управление
1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*) государственная
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Администрации Котовского муниципального района Волгоградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 403805, Россия, Волгоградская область, Котовский район, г. Котово ул. Мира 122

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(*по обслуживанию населения*)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*) Образование
2.2 Виды оказываемых услуг Предоставление дошкольного образования, воспитание и содержание ребенка в дошкольном учреждении
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*) на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*) дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) 120 ; вместимость 120 ; пропускная способность 120

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус, маршрутное такси, Лапшинская-Мичурина ,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м

3.2.2 время движения (*пешком*) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да , (описать ступеньки)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) | | | |
|-------|---|--|--|---|--------------------------------------|
| | | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | | | X | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | | | | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | | | X | |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | | | X | |
| 4 | с нарушениями зрения | | | X | |
| 5 | с нарушениями слуха | | | X | |
| 6 | с умственными нарушениями | | | | |

* - с учетом СП 59.13330.2012

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | | | | | Приложение | |
|-------|---|--|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|------------|
| | | К для передвигающихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигат. аппарата | С с нарушениями зрения | Г с нарушениями слуха | У с умственными нарушениями | Для всех категорий МГН | № на плане |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----|----|-----|----|----|----|---|-----------------------|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | 1 | z14000 029010 1 |
| 2 | Вход (входы) в здание | Нет | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ | 2 | z14000 029020 1 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДУ | 3 | z14000 029030 1 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ | 4 | z14000 029040 1 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ | 5 | z14000 029050 1 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДП | ДП | Нет | ДП | ДП | ДЧ | 6 | z14000 029060 1 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | ДП | | z14000 029070 1 |
| 8 | Все зоны и участки | ДУ | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДУ | | |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ На всех зонах необходима помощь сотрудника или родителей

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) | | | | |
|-------|--|--|-------------------------------|--|--------------------------------|---|
| | | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | | X | | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | | X | | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | | X | | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | | | | | X |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | | | | | X |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | | X | | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | X | | | | |
| 8 | Все зоны и участки | | X | | | |

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ с 01.01.2014 по 31.12.2015
(указывается срок проведения мероприятий)

в рамках исполнения Долгосрочной целевой программы "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения Котовского муниципального района Волгоградской области"

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации доступен для: К; О; С; Г

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

Согласование по паспортизации и классификации действующих объектов для МГН Администрации Котовского муницип.района;

в сфере проектирования и строительства; архитектуры; техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта); требуется

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 06 » сентября 2013 г.

2. Акта обследования объекта:

№ акта 14000029 от « 26 » декабря 2013 г.

3. Решения Комиссии по паспортизации и классификации действующих объектов для МГН Администрации Котовского муниципального района от « 26 » декабря 2013 г.

Дополнение к п.4 «Управленческое решение»

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
|-------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Установка информационных средств об объекте, указателей направления движения. Оборудование автостоянки (разметка, знак) и мест отдыха для инвалидов (скамейки). |
| 2 | Вход (входы) в здание | На лестницах необходима контрастная маркировка крайних ступеней, тактильные полосы перед маршем вверх и вниз, необходимо оборудовать пандус с нескользящим покрытием и поручнями с обеих сторон (необходимо оборудовать один вход в здание пандусом на всех входах в здание делать пандусы не надо!). Для инвалидов по зрению необходимо установить информационные средства (тактильные, визуальные акустические), на двери контрастную маркировку. Если есть у входной двери порожек, необходимо его устранить (не более 0,025). Увеличить ширину разворотной площадки у входной двери. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Для инвалидов-колясочников необходимо обеспечить доступ на первом этаже в одной группе. Для всех категорий инвалидов при перемещении по коридору – необходима дополнительная помощь сотрудника. В коридорах обязательно указатели направления движения, на лестницах – яркая контрастная маркировка. На всех дверях внутри здания тоже яркая контрастная маркировка. Для инвалидов с опорно-двигательными заболеваниями необходимо оборудовать поручни вдоль стен. |
| 4 | Зона целевого назначения здания | Необходима дополнительная помощь сотрудника. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Необходимо оборудовать санузел для инвалидов-колясочников (в 1 группе на 1 этаже): ширина для разворота коляски и т.д. На дверях в санузле повесить знак доступности для инвалидов, тактильную маркировку (для слабовидящих детей), поручни опорные и откидные возле умывальника и раковины. НЕОБХОДИМА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ СОТРУДНИКА! |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | Установить тактильные средства на всех зонах для слабовидящих. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Доступен с сопровождающим |
| 8 | Все зоны и участки | Необходима дополнительная помощь сотрудника. Установка информационных средств об объекте (тактильные, визуальные, акустические), указателей направления движения. На территории прилегающей к зданию оборудовать места отдыха (скамейки). На лестницах контрастная маркировка крайних ступеней, тактильные полосы перед маршем вверх и вниз, оборудовать пандус с нескользящим покрытием и поручнями с обеих сторон. Контрастная маркировка на дверях. Устранить высоту порога у дверей, поручни в коридорах. Увеличить ширину разворотной площадки у входной двери. Оборудовать санузел. Оборудование автостоянки (разметка, знак). Все нормы и стандарты можно посмотреть в СВОДЕ ПРАВИЛ утвержденном приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605 |

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 487335726471474211034024297916462361476713766749

Владелец Гоголева Мария Александровна

Действителен с 11.08.2023 по 10.08.2024